

<1>

工事名称：安藤事務所設計海星病院壁面緑化  
建物名称：海星病院  
撮影日：2009年6月24日  
施工内容：総延長22mアイラトピカズラ苗ピッチ25cm  
数量88本 苗木高60cm  
コメント：灌水装置は設置せず。手動にて散水、傾斜面で水分保持が出来にくい。



<2>

工事名称：安藤事務所設計海星病院壁面緑化  
建物名称：海星病院  
撮影日：2009年6月24日  
施工内容：植え込み幅15cm  
コメント：植え込み場所下地は、植栽土はなくアスファルト路盤材である。



<3>

工事名称：安藤事務所設計海星病院壁面緑化  
建物名称：海星病院  
撮影日：2010年9月21日  
施工内容：植樹から4ヶ月目  
コメント：水分不足で成長が遅い。





<4>  
**工事名称**：安藤事務所設計海星病院壁面緑化  
**建物名称**：海星病院  
**撮影日**：2010年7月10日  
**施工内容**：1年経過 成長が速い部分は3mの頂上に達している。



<5>  
**工事名称**：安藤事務所設計海星病院壁面緑化  
**建物名称**：海星病院  
**撮影日**：2010年7月10日  
**施工内容**：玄関前から



<6>  
**工事名称**：安藤事務所設計海星病院壁面緑化  
**建物名称**：海星病院  
**撮影日**：2010年7月5日  
**施工内容**：2年経過  
**コメント**：水分の行き渡る所では成長早い。



<7>

工事名称：安藤事務所設計海星病院壁面緑化

建物名称：海星病院

撮影日：2012年5月22日

施工内容：3年目で華開花



<8>

工事名称：安藤事務所設計海星病院壁面緑化

建物名称：海星病院

撮影日：2012年5月22日

施工内容：3年目成長80%出来上がる。



<9>

工事名称：安藤事務所設計海星病院壁面緑化

建物名称：海星病院

撮影日：2012年5月22日

施工内容：3年目成長80%出来上がる。





<10>  
**工事名称**：安藤事務所設計海星病院壁面緑化  
**建物名称**：海星病院  
**撮影日**：2012年5月22日  
**施工内容**：3年目の華は花卉多く付いている。  
 昨年の倍以上開花。



<11>  
**工事名称**：安藤事務所設計海星病院壁面緑化  
**建物名称**：海星病院  
**撮影日**：2013年3月12日  
**施工内容**：冬季に撮影常緑は失われていない。



<12>  
**工事名称**：安藤事務所設計海星病院壁面緑化  
**建物名称**：海星病院  
**撮影日**：2013年3月12日  
**施工内容**：冬季に撮影常緑は失われていない。



<13>

工事名称：安藤事務所設計海星病院壁面緑化

建物名称：海星病院

撮影日：2014年4月28日

施工内容：4年目華開花

非常に多くの華が咲いている。



<14>

工事名称：安藤事務所設計海星病院壁面緑化

建物名称：海星病院

撮影日：2012年5月22日

施工内容：植樹から3年間で壁面緑化は完成した。

コメント：2015年5年過ぎメンテ作業は少なく経済的な壁面緑化の完成している。



<15>

工事名称：安藤事務所設計海星病院壁面緑化

建物名称：海星病院

撮影日：2012年5月22日

施工内容：植樹から3年間で壁面緑化は完成した。



